



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

344780, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60

тел., факс: (86342) 40507

E-mail: rpn43@donpac.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 38 г. Зерноград, ул. Советская, 30 « 01 » апреля 20 24 г.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах
Гарькавой Ириной Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада «Журавлик» Зерноградского района, Ростовская область, Зерноградский район, х.
Гуляй-Борисовка, ул. Ленина, 58/6, Зерноградский район, с. Светлоречное,
ул. Пришкольная, 25; ИНН 6111011584, ОГРН 1026100958564

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП
2.4.3648-20),

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20),

Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (ст.11, ст.17, ст.28).

В МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района по адресу: Ростовская
область, Зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. Ленина, 58/6:

- на пищеблоке для раздачи 3-х блюд используется ковш со сколами эмали в
нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20,

- в группах используются чайники с питьевой водой со следами коррозии в нарушение

п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20,

- в игровых комнатах имеются перегоревшие люминесцентные лампы в нарушение

п.2.8.9 СП 2.4.3648-20,

- не функционирует механическая вентиляция на пищеблоке детского сада в нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20,

В детском саду «Аленка», филиале МБДОУ д/с «Журавлик» зерноградского района по адресу: Ростовская область, зерноградский район, с. Светлоречное, ул.Пришкольная, 25:

- на пищеблоке для приготовления готовых блюд используется кухонная посуда не из нержавеющей стали (алюминиевые кастрюли) в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20,

- твердое покрытие дорожки к зданию детского сада разрушено, неровное, имеет многочисленные дефекты в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20,

- ступени на входе в здание детского сада с дефектами в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20,

- оконные блоки в спортивной комнате и комнате для занятий старые, с дефектами, не открываются для проветривания в нарушение п.2.7.2 СП 2.4.3648-20,

- имеются дефекты в отделке стен и пола в виде трещин в туалетной комнате в нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В МБДОУ д/с «Журавлик» зерноградского района по адресу: Ростовская область, зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. Ленина, 58/6:

1. На пищеблоке заменить ковши со сколами эмали в срок: до 22.08.2024

2. В группах заменить чайники с питьевой водой со следами коррозии в срок: до 22.08.2024

3. В игровых комнатах заменить перегоревшие люминесцентные лампы в срок: до 22.08.2024

4. Обеспечить функционирование механической вентиляции на пищеблоке детского сада в срок: до 22.08.2024

В детском саду «Аленка», филиале МБДОУ д/с «Журавлик» зерноградского района по адресу: Ростовская область, зерноградский район, с. Светлоречное, ул.Пришкольная, 25:

5. Приобрести кухонную посуду из нержавеющей стали для приготовления готовых блюд в срок: до 22.08.2024

6. Провести ремонт твердого покрытия дорожки к зданию детского сада, обеспечить ровное покрытие дорожки в срок: до 22.08.2025

7. Провести ремонт ступеней на входе в здание детского сада, устранить дефекты в срок: до 22.08.2025

8. Заменить оконные блоки в спортивной комнате и комнате в срок: до 22.08.2025

9. Провести ремонт отделки стен и пола в туалетной комнате, устранить имеющиеся дефекты в срок: до 22.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района, Ростовская область,
Зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. Ленина, 58/6

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 30, тел./факс 8(86359)42874, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «22» августа 2024 г. (по п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.9), в срок до «22» августа 2025 г. (по п.6, п.7, п.8)** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник отдела		И.Н.Гарькавая
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено 01.04.2024 по электронному адресу: juravlik58@mail.ru